

ใบอนุญาตที่..... น 20110-60/909



## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลสโตรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554097188

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 10/151 อาคารเดอะ เทรนดี้ ห้องเลขที่ 1702 ชั้น 17

ตรอก/ซอย สุขุมวิท 13 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย<sup>และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน</sup> มาตรฐานเลขที่ มอก. 909-2548

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่ โรงงานชื่อ ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO.1 CHINT ROAD, CHINT INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXING, YUEQING

ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| (๑) รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ ๒ |
| (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๓ |

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒

พ.ก.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ..... ๑

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติฯ

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอสโตรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 20110-60/909

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 1         | ประเภท AC มีเปลือกหุ้ม ติดตั้งในແຜງລວິຕ້ຈໍາໄຟ ສໍາຫັກເຕີດຕັ້ງຢືນກັບທີ່<br>ແລະເດີນສາຍໄຟຟ້າຢືນກັບທີ່ ການຕ່ອສາຍແບບປລາຍໜຸດເກລື້ອຍ່ ແບບ 2 ຂ້າ ມີຂ້າວຳປຶ້ອງກັນກະແສເກີນ 1 ຂ້າ<br>ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳຫັດ 230 V ຄວາມຄືທີ່ກຳຫັດ 50 Hz ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳຫັດ 6 A 8 A 10 A 13 A<br>ແລະ 16 A ກະແສເໜີລື່ອທີ່ກຳຫັດ 0.030 A ຄວາມທານກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈຽກທີ່ກຳຫັດ 10,000 A<br>ວິສັຍສາມາດການຕ່ອແລະການຕັດກະແສເໜີລື່ອທີ່ກຳຫັດ 3,000 A ໃນມີການໜ່ວງເວລາ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳຫັດ C<br>ການກຳຫັດໄມ້ຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ຮະດັບໜັກການປຶ້ອງກັນ IP20 |
| 2         | ประเภท AC ມີປັບປຸງຫຼຸ່ມ ຕິດຕັ້ງໃນແຜງລວິຕ້ຈໍາໄຟ ສໍາຫັກເຕີດຕັ້ງຢືນກັບທີ່<br>ແລະເດີນສາຍໄຟຟ້າຢືນກັບທີ່ ການຕ່ອສາຍແບບປລາຍໜຸດເກລື້ອຍ່ ແບບ 2 ຂ້າ ມີຂ້າວຳປຶ້ອງກັນກະແສເກີນ 1 ຂ້າ<br>ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳຫັດ 230 V ຄວາມຄືທີ່ກຳຫັດ 50 Hz ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳຫັດ 20 A 25 A 32 A<br>ແລະ 40 A ກະແສເໜີລື່ອທີ່ກຳຫັດ 0.030 A ຄວາມທານກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈຽກທີ່ກຳຫັດ 10,000 A<br>ວິສັຍສາມາດການຕ່ອແລະການຕັດກະແສເໜີລື່ອທີ່ກຳຫັດ 3,000 A ໃນມີການໜ່ວງເວລາ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳຫັດ C<br>ການກຳຫັດໄມ້ຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ຮະດັບໜັກການປຶ້ອງກັນ IP20   |

๙๙๐-

(นางกมลวรรณ ฉำເລີຄວັດນີ້)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ ..... 20 ส.ค. 2562

ลำดับที่ ๓

หน้าที่ ..... ๑

### บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท แอลโตรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด .....  
ใบอนุญาตที่ ..... น 20110-60/909

| ครั้งที่ | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต   |
|----------|---|
| 1        | ไม่มี<br><br><br>(นางกมลวรรณ ฉั่วเลิศวัฒน์)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 20 ส.ค. 2562 |



**เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ เลขा�ธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงแจ้งเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้า แบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ใน ลักษณะที่คล้ายกัน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๙-๒๕๔๘ เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

สำหรับผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอสโตรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทำที่โรงงานชื่อ ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO.1 CHINT ROAD, CHINT INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAXING, YUEQING  
ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้**

**ก. วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน**

๑. ต้องดำเนินการเพื่อให้โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

๑.๑ ได้รับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

๑.๒ มีวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของหลักเกณฑ์ เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

๑.๓ มีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกำหนด โดยที่การตรวจสอบแต่ละรายการ อาจกระทำโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายก็ได้

๑.๔ มีเครื่องมือทดสอบรายการตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเป็นอย่าง น้อย และต้องทดสอบประจำที่โรงงาน

๒. ต้องแจ้งให้สำนักงาน ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจ้งไว้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต

๓. ต้องแจ้งการนำเข้าและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง

๔. ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งบันทึกการแก้ไขและสำเนาส่งให้สำนักงาน เมื่อได้รับการร้องขอ

ข. ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน

ทั้งนี้ หากเลขาริการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขในการ ออกใบอนุญาต สำนักงาน จะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบและถือปฏิบัติต่อไป

