



العنوان : العباسية - القاهرة - رقم بريدي ١١٥١٧

تلفون: ٢٢٦١٦٥٣٢

فاكس: ٢٤٠٢٧٨٧٣

بريد إلكتروني :

السادة / شركة شنت - ايجماك

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في ٢٠١٧/٢/٢٥ بشأن طلب اعتماد لوحدة جهد منخفض طراز NGC8 مزودة بمهام من شركة شنت الصينية.

أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية وتقدير الاختبارات النوعية للوحدة المقدمة قد اعدت تقريرها في هذا الخصوص وقد انتهى الى قبول للوحدة الجهد المنخفض سعه ٤٠٠٠ امبير طراز NGC8 تجميع شركة شنت - ايجماك بقاطع رئيسي ماركة شنت طراز (NA8G-4000/4) صيني وعلى ان تكون جميع مكونات الوحدة معتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

على أن تلتزم شركة شنت-ايجماك بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات توزيع الكهرباء التابعة.

علمًا بأن هذا الخطاب ساري لمدة ثلاثة سنوات من تاريخه.

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

أبراهيم
٢٠١٧

العضو المترفع

لشئون شركات التوزيع

" مهندس / الحسيني الحسيني الفار "